Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

アナログ絶縁抵抗計
KEW 3411 / 3412 / 3441

現場での測定スピードを最大限追求!

JIS 認証

JIS C 1302
JQ0316008

photo:3441

1 レンジモデル

KEW 3411 1000V

KEW 3412 500V

4 レンジモデル

KEW 3441 125/250/500/1000V

軽量・コンパクトサイズで使いやすい

- JIS 認証(JIS C 1302:2018)
- スピーディーな測定に役立つ機能を搭載
  - 見やすいスケール目盛
  - 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)
  - リモート測定スイッチ付き測定コード
  - 取り出し・収納が簡単な携帯用ケース
- 直流・交流を自動判別する電圧測定機能
- 暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト
- 安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能

- 製品の詳しい仕様・価格等はこちらからご確認いただけます

KEW 3411　KEW 3412　KEW 3441

動画で見る
"共立の新絶縁抵抗計でできる3つのこと"

共立電気計器株式会社
www.kew-ltd.co.jp

● KEW 3411/3412/3441 仕様

定格測定電圧		125V	250V	500V	1000V
1レンジ	3411				●
	3412			●	
4レンジ	3441	●	●	●	●

定格測定電圧		125V	250V	500V	1000V
有効最大表示値		200MΩ			2000MΩ
中央表示値		5MΩ			50MΩ
開放回路電圧		定格測定電圧の1.2倍以下			
定格電流		1.0～1.2mA			
		@0.125MΩ	@0.25MΩ	@0.5MΩ	@1MΩ
短絡電流		1.5mA以内			
第1有効測定範囲	測定範囲	0.1～100MΩ			1～1000MΩ
	確度	指示値の±5%以内			
第2有効測定範囲	測定範囲	0及び∞目盛を除く第1有効測定範囲以外の目盛			
	確度	指示値の±10%以内			
0及び∞目盛の確度		目盛長の0.7%以下			
抵抗状態LED 緑/赤 判別基準値		0.125MΩ	0.25MΩ	0.5MΩ	1MΩ
電圧計	測定範囲	AC 0～600V(45～65Hz) / DC 0～600V			
	確度	最大目盛値の±5%			
適合規格		JIS C 1302 : 2018認証、JIS C 1010-1 CAT Ⅲ 600V 保護等級 : IP40			
使用電池		単3形乾電池 LR6/R6(1.5V)4本			
外形寸法/質量		97(L)×156(W)×46(D)mm / 約430g(電池含む)			
本体付属品		7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、9173(携帯用ケース)、8017A(先端金具·ロング)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4、取扱説明書			
別売オプション		7243A(L型プローブ)、8016(先端金具·フック)、9186A(本体収納ケース)、9187(測定コード収納ケース)			

● 別売オプション

コード長 : 1,650mm

7243A
L型プローブ

8016
先端金具·フック

9186A
本体収納ケース

9187
測定コード収納ケース

測定物の絶縁状態がLEDによって一目で判別可能

高抵抗時 : 緑に点灯

低抵抗時 : 赤に点灯

判別基準値は電圧レンジごとにそれぞれ異なる値を設定

● 本体付属品

コード長 : 1,400mm

7260 リモートスイッチ付
測定プローブ

コード長 : 2,000mm

7261A ワニグチ
コードセット

78mm
8017A 先端金具·ロング

9173 携帯用ケース

9121 肩掛ベルト

LEDライト·スケール照明

暗い場所での測定に役立つ自動点灯するスケール板照明と測定物を照らすLEDライト

JIS 認証マーク

JIS C 1302 : 2018　認証品

JIS C 1302
JQ0316008

活線警告LED

赤 : AC

橙 : DC

携帯用ケースへの収納

測定コード収納ケース(9187)は、本体収納ケース(9186A)に取り付け可能です。

※9186A、9187はオプションです。

電池状態 LED

緑 : 通常時



赤 : 電池消耗時

1000V誤印加防止機構

1000Vレンジと500Vレンジの間の空きレンジにより、意図せず1000Vに設定されることを防ぐ(4レンジモデルのみ)

⚠ 安全にお使いいただくために

ご使用の前に、商品に添付されている取扱説明書の「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

■お問い合わせ、ご用命は下記へ

共立電気計器株式会社

www.kew-ltd.co.jp

東京オフィス　〒152-0031 東京都目黒区中根 2-5-20
☎03(3723)7021 FAX. 03(3723)0139

大阪オフィス　〒564-0062 吹田市垂水町 3-16-3 高橋ビル
☎06(6337)8648 FAX. 06(6337)8590

名古屋オフィス　〒461-0004 名古屋市東区葵 1-12-1 オフィス布池
☎052(939)2861 FAX. 052(939)2862

四国オフィス　〒790-0964 愛媛県松山市中村 1-3-28
☎089(998)4190 FAX. 089(998)4191

製品のご使用などに関するお問い合わせ

お客様相談室　フリーコール 0120-62-1172 (9:00～12:00、13:00～17:00 土·日·祝日を除く)

●このリーフレットは2023年5月現在のものです。記載内容は断りなく変更する場合があります。

KEW 3411/3412/3441-2J　Mar. 22 AD